

ΤΥΠΟΣ FCU	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΑΙΣΘΗΤΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΥΠΟΣ 1	3.70 kW	3.60 kW	1.10 kW	2.80 kW	530 m³/h	0 Pa	0.65 m³/h	CLINT FVW / VP 54
ΤΥΠΟΣ 2	4.65 kW	3.60 kW	1.05 kW	3.80 kW	730 m³/h	0 Pa	0.80 m³/h	CLINT FVW / VP 64
ΤΥΠΟΣ 2'	5.70 kW (PPQ20)	4.30 kW (PPQ20)	1.40 kW (PPQ20)	4.50 kW (PPQ20)	910 m³/h (PPQ20)	0 Pa	1.0 m³/h	CLINT FVW / VP 64
ΤΥΠΟΣ 3	5.10 kW	3.60 kW	1.25 kW	4.05 kW	810 m³/h	0 Pa	0.90 m³/h	CLINT FVW / VP 74
ΤΥΠΟΣ 3'	6.80 kW (PPQ20)	5.10 kW (PPQ20)	1.80 kW (PPQ20)	5.60 kW (PPQ20)	1.180 m³/h (PPQ20)	0 Pa	1.20 m³/h	CLINT FVW / VP 74
ΤΥΠΟΣ 4'	5.6 kW (PPQ20)	3.8 kW (PPQ20)	1.3 kW (PPQ20)	4.25 kW (PPQ20)	850 m³/h (PPQ20)	50 Pa	1.0 m³/h	CLINT FVW / IO 64
ΤΥΠΟΣ 6	2.0 kW	1.65 kW	0.35 kW	1.80 kW	340 m³/h	0 Pa	0.35 m³/h	CLINT FVW / VP 34

1. ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ FCU, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.

2. Η ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ FCU ΚΙΡΕ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΩ ΔΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

3. ΜΕΤΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - 45dB

4. ΕΞΟΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ FCU ENA 27°C DB.

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΡΟΥ: ΘΕΡΟΣ 8°C/13°C & ΧΕΙΜΩΝΑΣ 45°C/40°C

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΒΛΙΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΒΛΙΔΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΑ
0,35m³/h	DN15, PN25, Kw=0,82m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
0,85m³/h	DN15, PN25, Kw=1,33m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
0,80m³/h	DN20, PN25, Kw=1,72m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
0,90m³/h	DN20, PN25, Kw=1,86m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
1,0m³/h	DN20, PN25, Kw=2,04m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
1,20m³/h	DN20, PN25, Kw=2,38m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
3,00m³/h	DN80, PN25, Kw=54m³/h – MODULATING 24V AC/0-10V.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: FRESE OPTIMA COMPACT H' SIEMENS PICV

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΒΛΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Δ/Δ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΒΛΙΔΑΣ
AF-01,02&03	DN20, PN25, Kw=2.5m³/h ΠΛΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1,0m³/h

ΠΑΡΑΠΗΡΟΙΣ: ΟΙ ΒΑΒΕΣ ΘΑ ΘΕΡΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΤΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (P/T PLUS)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: FRESE SIGMA

ΣΥΜΒΟΛΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	ΔΙΚΤΥΟ ΎΔΑΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΥΛΕΝΟΥ ΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ
	ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΜΑΤΕΜΟΥ, ΚΑΜΑΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.
	ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΜΑΤΕΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.
	ΕΠΙΤΟΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ FCU, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒMS.
	ΔΩΔΗ ΒΑΒΛΑ ΑΝΑΔΟΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΡΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ - Ρ.Β.Δ.Ν. (ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΕΞΟΡΡΟΠΗΣΗΣ)
	ΒΑΒΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΡΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ - Ρ.Β.Δ.Ν. (ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΕΞΟΡΡΟΠΗΣΗΣ)
	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΒΛΑ (ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΡΡΟΠΗΣΗΣ)
	ΒΑΒΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ (BALL VALVE)
	ΒΑΒΛΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΕΤΙΚΟ
	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΞΑΕΡΙΕΤΙΚΟ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ ΚΑΜΑΤΕΜΟΥ