






ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΤΥΠΙΚΟ



ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ - draft						
	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Α x Β x Γ* (m)	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
PS-A	106.5m³h - 5mΥΣ χ 2	2.5x2.5x1.1	HDPEΦ125 PN10	N2XH 5x10mm²	ΠΙΛΑΡ ΕΞΩΤΕΡ. IP 66	
PS-B	106.5m³h - 5mΥΣ χ 2	2.5x2.5x1.1	HDPEΦ125 PN10	N2XH 5x10mm²	ΠΙΛΑΡ ΕΞΩΤΕΡ. IP 66	

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
Α=ΜΗΚΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Β=ΠΛΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Γ=ΒΑΘΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΡΟΗΣ
Δ=ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΙΧΕΙΟ = 0,5χd



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Καραϊσκάκη 1 - Ταυφάδα Τ.Κ. 166 75
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 64302 - Τηλ. 9634547